

Verlegeabstand zwischen 20-kV-Kabel und Wassertank – Zusatzanfrage

DIN 1998

FRAGESTELLUNG

(Zusatzanfrage zum Beitrag »Verlegeabstand zwischen 20-kV-Kabel und Wassertank« in »de« 22/2004, S. 20)

Sie schrieben in Ihrer Antwort, dass für die Unterbringung von Leitungen und Anlagen die DIN 1981 gelte.

Kann es sein, dass sich ein Fehler eingeschlichen hat und hier die DIN 1998 genannt werden müsste?

L. G., Bayern

ANTWORT

Berichtigung der im Beitrag aufgeführten Norm

Genau so ist es, Sie haben recht. In meinem Vorspann an den Verlag wies ich die DIN 1998 noch richtig aus. Im Text spielte mir der Fehlerteufel diesen bösen Streich. Bei der Internetrecherche wäre sonst auch nicht die Bestätigung zum Inhalt und zur Gültigkeit so ausgefallen.

Dank an aufmerksame Leser des »de«

Vielen Dank an Sie und auch gleichzeitig an die vielen anderen aufmerksamen Leser.

Wir – d. h. Autor und Redaktion – werden uns in Zukunft befeißigen, damit ein solcher Fehler nicht wieder auftritt.

W. Meyer